

办公室消防

检查人员_____时间_____地点_____

常见消防设施



烟雾探测器



灭火器箱



疏散指示装置

1. 烟雾探测器正常，报警灯无长亮或不亮现象。

问题记录_____。

2. 室内消火栓或消防卷盘等状况良好，无锈蚀、漏水或老化霉变现象。

问题记录_____。

3. 消火栓周围无遮挡、便于取用。

问题记录_____。

4. 灭火器外观完好，压力正常，指针在绿区。

问题记录_____。

5. 灭火器无被挪作他用、丢失现象。

问题记录_____。

6. 火灾警铃报警系统或消防广播系统运行正常，无被擅自隔离现象。

问题记录_____。

7. 办公场所内禁止吸烟或设有专门的吸烟区，无违规抽烟、乱扔烟头现象。

问题记录_____。

8. 无违规动火、违规存放/使用易燃易爆物品现象。

问题记录_____。

9. 电气线路要穿金属管或阻燃性 PVC 管保护，且无老化、锈蚀现象。

问题记录_____。

10. 无私自接线、接线不规范现象。

问题记录_____。

新旧国标插排对比



11. 电器设备不得有电线发烫发软的情况，无违规使用加热器等大功率电器现象。

问题记录_____。

12. 插线板必须设置保护门，插座的插孔布置、插拔力等符合新国标 GB2099.3-2015 要求。

问题记录_____。

13. 人员离开时拔出充电器，下班时断开用电设备的电源开关。

问题记录_____。

14. 办公场所内桌椅柜等布置整齐有序，无阻挡通道情况。

问题记录_____。

15. 办公场所内无用的可燃物料已及时清理。

问题记录_____。

16. 疏散通道和安全出口处设置了蓄电池式应急照明指示装置，经断电测试功能正常。

问题记录_____。

17. 应急照明逃生指示装置标识明确、清晰。

问题记录_____。

18. 消防通道/疏散走道/安全出口保持畅通，不存在上锁或被杂物封堵现象。

问题记录_____。

19. 防火卷帘下方未堆放物品，卷帘可以正常下降。

问题记录_____。

20. 前期检查发现的消防隐患已落实整改。

问题记录_____。

除上述外，其它问题记录

备注：本卡作为现场检查指导用，请自我保存。